

Transparencia 5755

Solicito conocer la cantidad de manteniones correctivas y preventivas para todos los ascensores a cargo de la Municipalidad de Valparaíso, desglosando por ascensor, para los meses de junio y julio de 2023. En caso de matenciones correctivas, indicar el motivo y la duración de la mantención. Indicar, además, la cantidad de cierres por otros motivos. Tambien indicar la cantidad de días efectivos que los ascensores funcionaron por cada ascensor para los mismos meses señalados.

| Ascensor | Fecha | Motivo | Duracion | Dias trabajados |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------|-----------------|
| Baron | 28 de junio | Mantencion Preventiva | 4 hrs. | 30 |
| | 2 de julio | Falla sesnor desaceleracion | 10 hrs | 29 |
| | 26 de julio | Mantencion Preventiva | 4 hrs. | |
| Reina Victoria | 22 de junio | Mantencion Preventiva | 4 hrs. | 30 |
| | 10 de julio | falla rele sentido de giro | 1 hrs | 31 |
| | 19 de julio | Mantencion Preventiva | 4 hrs. | |
| Peral | 14 de junio | Mantencion Preventiva | 4 hrs. | 30 |
| | 12 de julio | Mantencion Preventiva | 4 hrs. | 31 |
| San Agustin | 7 de junio | Mantencion Preventiva | 4 hrs | 30 |
| | 5 de julio | Mantencion Preventiva | 4 hrs | 31 |
| Polanco | 26 de junio | Mantencion Preventiva | 4 hrs | 29 |
| | 15 de julio | Falla rele controlador freno | 6 hrs | 29 |
| | 16 de julio | Falla polea limitador de velocidad | 10 hrs | |
| | 24 de julio | Mantencion Preventiva | 4 hrs | |
| | 25 de julio | Corte de Energia | 3 hrs | |
| Concepción | 15 de junio | Mantención Preventiva | 4 hrs | 30 |
| | 13 de julio | Mantención Preventiva | 4 hrs | 31 |
| | 29 de julio | Falla gancho de seguridad | 2 hrs | |
| Cordillera | Cerrado desde el 20 de abril por reparacion de tambores de enrollamiento | | | |

